



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Secretaria Executiva

Diretoria de Administração

Coordenação Geral de Suporte Logístico

Coordenação de Serviços Gerais

Nota Técnica n. 115/2023/CSG/CGSL/DA/SECEX/MIDR

PROCESSO Nº 59000.019790/2022-63

1. **ASSUNTO**

1.1. Análise da proposta referente à Dispensa Eletrônica 10/2023 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado Split Hi-wall inverter Springer Midea ou similar.

2. **ANÁLISE**

2.1. Refere-se ao Despacho PROJ I SELIC (4734953) em que a Coordenação de Licitações e Contratos - COLIC solicita, desta área demandante, manifestação quanto à documentação da terceira melhor classificada na sessão pública concernente à Dispensa n. 10/2023, KENIA FLAVIA ALVES ROCHA - CNPJ 49.653.692/0001-66, inclusive, manifestação no tocante à Instrução Normativa SEGES nº 67/2021, art. 5º, a seguir reproduzido:

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão de escolha do contratado".

2.2. Conforme item 7 do Despacho PROJ I SELIC (SEI nº 4734953), citouse:

A análise da proposta comercial da empresa consiste em verificar se as especificações do item estão condizentes com as especificações constantes no Termo de Referência. Deve ficar claro na proposta que o objeto da empresa atende ao que é solicitado pelo MIDR. Por meio de documento do SEI, sugere-se que seja informado que a proposta foi verificada e que o item atende às exigências do Termo de Referência.

2.3. No que diz respeito ao assunto, informa-se que foi realizada análise dos itens técnicos presentes no Termo de Referência 38/2023, conforme detalhamento da Tabela Abaixo:

Item TR 38/2023	Atende?	Obs.:
-----------------	---------	-------

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO		
Especificação		
Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs	Sim	Fonte: Proposta Comercial (SEI 4734968) Documentos de Habilitação _KENIA FLAVIA ALVES ROCHA (SEI nº 4734977) - Ficha1.
Potência Elétrica: Refrigeração 1065 W;	Sim	
Corrente de operação: 5,02 A	Sim	
Alimentação: 220v	Sim	
Frequencia: 60 Hz	Sim	
Vazão: 669 m3/h	Sim	
Valores		
Valor unitário	Sim	Abaixo do valor previsto no TR. Fonte: Proposta Comercial (SEI 4734968)
Valor total:	Sim	
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO		
Gás refrigerante: R-410A;	Não. Gás usado no aparelho é o R32. Não usado neste Ministério.	Fonte: Proposta Comercial (SEI 4734968) Documentos de Habilitação _KENIA FLAVIA ALVES ROCHA (SEI nº 4734977) - Ficha1.
Peso Líquido Int/Ext.: 10,3/22,2 Kg;	7,5kg e 18kg.	
Diâmetro da linha de líquido: 1/4 Pol;	Não consta a informação	
Diâmetro da linha de sucção: 1/2 Pol;	Não consta a informação	
Classificação energética: Selo A	Sim	
Nível de ruído: 40 a 60 dB	Sim	

2.4. Desta maneira, considerando que o Gás Refrigerante usado no equipamento da proposta é do R32, gás este não adotado neste Ministério e em Discordância com a Especificação Contida no item 3 da Descrição da Solução, verifica-se que este item não atende ao requerido no Termo de Referência, que pede o gás R-410A.

2.5. Verifica-se então, a partir dos dados da Tabela acima, que as especificações contidas na Proposta Comercial não estão condizentes com as especificações constantes no Termo de Referência.

3. CONCLUSÃO

3.1. Após análise da proposta comercial da empresa, para verificar se as especificações do item estão condizentes com as especificações constantes no Termo de Referência, informa-se que o aparelho de ar condicionado contido na Proposta Comercial Proposta Comercial (SEI 4734968) e no Documentos de Habilitação _KENIA FLAVIA ALVES ROCHA (SEI nº 4734977) - Ficha1, **não atende aos requisitos do Termo Referência**, principalmente referente ao Gás Refrigerante, que adota o R32 e não o R-410A requerido.

3.2. Desta forma, sugere-se a desclassificação da proposta por não atendimento às exigências contidas no Termo de Referência.

HENRIQUE SILVA CAMPOS JÚNIOR
Coordenador de Serviços Gerais



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Silva Campos Junior, Coordenador de Serviços Gerais**, em 27/11/2023, às 11:56, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4738323** e o código CRC **3DDAD616**.