



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Secretaria Executiva

Diretoria de Administração

Coordenação Geral de Suporte Logístico

Coordenação de Serviços Gerais

Nota Técnica n. 118/2023/CSG/CGSL/DA/SECEX/MIDR

PROCESSO Nº 59000.019790/2022-63

1. **ASSUNTO**

1.1. Análise da proposta referente à Dispensa Eletrônica 10/2023 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado Split Hi-wall inverter Springer Midea ou similar.

2. **ANÁLISE**

2.1. Refere-se ao Despacho PROJ I SELIC (4747681) em que a Coordenação de Licitações e Contratos - COLIC solicita, desta área demandante, manifestação "quanto aos documentos da empresa ÍCONE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA", CNPJ n. 24.583.483/0001-62, classificada na sessão pública concernente à Dispensa n. 10/2023, inclusive, manifestação no tocante à Instrução Normativa SEGES nº 67/2021, art. 5º, a seguir reproduzido:

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão de escolha do contratado".

2.2. Conforme item 6 do Despacho PROJ I SELIC (SEI nº4747681), citou-se:

A análise da proposta comercial da empresa consiste em verificar se as especificações do item estão condizentes com as especificações constantes no Termo de Referência. Deve ficar claro na proposta que o objeto da empresa atende ao que é solicitado pelo MIDR. Por meio de documento do SEI, sugere-se que seja informado que a proposta foi verificada e que o item atende às exigências do Termo de Referência.

2.3. No que diz respeito ao assunto, informa-se que foi realizada análise dos itens técnicos presentes no Termo de Referência 38/2023, conforme detalhamento da Tabela Abaixo:

| Item TR 38/2023 | Atende? | Obs.: |
|-----------------|---------|-------|
|-----------------|---------|-------|

| 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO | | |
|--|-------------|--|
| Especificação (Philco modelo: PAC1200TQFM12) | | |
| Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs | Sim | <p>Fonte: Proposta ar condicionado (SEI nº 4749087)</p> <p>Especificações do aparelho conforme fabricante: https://www.philco.com.br/ar-condicionado-philco-pac12000tqfm12-ciclo-quente-frio-12000-btu-h-096662083/p</p> |
| Potência Elétrica: Refrigeração 1065 W; | Sim | |
| Corrente de operação: 5,02 A | Sim | |
| Alimentação: 220v | Sim | |
| Frequencia: 60 Hz | Sim | |
| Vazão mínima: 669 m3/h | Não atende. | |
| Valores | | |
| Valor unitário | Sim | Abaixo do valor de referência previsto no TR. Fonte: Proposta ar condicionado (SEI nº 4749087) |
| Valor total: | Sim | |
| 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO | | |
| Gás refrigerante: R-410A; | Sim | <p>Fonte: Proposta ar condicionado (SEI nº 4749087)</p> <p>Especificações do aparelho conforme fabricante: https://www.philco.com.br/ar-condicionado-philco-pac12000tqfm12-ciclo-quente-frio-12000-btu-h-096662083/p</p> |
| Peso Líquido Int/Ext.: 10,3/22,2 Kg; | Sim | |
| Diâmetro da linha de líquido: 1/4 Pol; | Sim | |
| Diâmetro da linha de sucção: 1/2 Pol; | Sim | |
| Classificação energética: Selo A | Sim | |
| Nível de ruído: 40 a 60 dB | Sim | |

2.4. Verifica-se então, a partir dos dados da Tabela acima, que um item das especificações contidas na Proposta Comercial (Modelo Philco modelo: PAC1200TQFM12 - [Vazão de ar máxima: 500 m³/h](#)) - não está condizente com as especificações constantes no Termo de Referência.

3. CONCLUSÃO

- 3.1. Após análise da proposta comercial da empresa, para verificar se as especificações do item estão condizentes com as especificações constantes no Termo de Referência, informa-se que o aparelho de ar condicionado contido na Proposta ar condicionado (SEI nº 4749087), **não atende aos requisitos do Termo Referência**, principalmente ao que se refere a Vazão de ar máxima: 500 m³/h, uma vez que no Termo de Referência é requerida a vazão mínima de 669m³/h.
- 3.2. Desta forma, sugere-se a desclassificação da proposta por não atendimento às exigências contidas no Termo de Referência.

HENRIQUE SILVA CAMPOS JÚNIOR
Coordenador de Serviços Gerais



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Silva Campos Junior, Coordenador de Serviços Gerais**, em 01/12/2023, às 09:45, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4752383** e o código CRC **BEB1CF6F**.